



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ТАДЖИКИСТАНА

ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

«План управления окружающей и социальной средой»

По подпроекту: SERSP-1A-13 «Реконструкция системы электроснабжения путём установки дополнительных трансформаторов села Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархор»



КУЛЯБ - 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	3
1. Введение.....	3
2. Цель подпроекта.....	5
ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	6
ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗПАСНОСТИ.....	14
ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ	17
ЧАСТЬ D: ПЛАН ПО МОНИТОРИНГУ	29
Приложения:	
1. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды	34
2. Протокол общественных консультаций	41
3. Фото общественных консультаций	44
4. Список общественных консультаций	45

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

SERSP	Проект повышения социально-экономической устойчивости
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГБАО	Горно-бадахшанская автономная область
ГН	Гендерное Насилие
КООС	Комитет по охране окружающей среды [СЕР]
КДП	Комиссия джамоата по проекту [JPC]
ЛЗП	Люди, затронутые проектом
МОС	Механизм обратной связи
МЗСЗН	Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты Населения Республики Таджикистан
МЭРТ	Министерство энергетика Республики Таджикистан
НСИФТ	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан
ПВЗС	План Взаимодействия с Заинтересованными сторонами
ОПП	Основы политики переселения
ПГТ	Посёлок городского типа (городок)
ПРП	Партнер по реализации проекта [IP]
ПДП	План действий по переселению
ППСЭУ	Проект повышения социально-экономической устойчивости
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой [ESMP]
РДООССВ	Рамочный документ по охране окружающей среды и социальным вопросам
СИЗ	Средства Индивидуальной Защиты
СЦЗ	Сельский центр здоровья
ТБО	Твёрдые бытовые отходы
НПО	Неправительственная организация
ЦУПЭС	Центр управления проектом по энергетическом секторам
ЭКО	Экологическая и социальная оценка [ESA]
ЭСС	Экологические и социальные стандарты
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза
СДЖГ	Сельскому джамоата Гулшан
БТ	ОАХК «Барки точик»

1. Введение

Республика Таджикистан получила грант в размере 37 миллионов долларов США от Всемирного банка на покрытие расходов по проекту «Проект повышения социально-экономической устойчивости» для Таджикистана, который реализуется Национальным социальным инвестиционным фондом Таджикистана (НСИФТ) и Государственным учреждением «Центром по управлению проектами в энергетическом секторе» (ЦУПЭС).

Цели развития Проекта повышения социально-экономической устойчивости (ППСЭУ) состоят в том, чтобы укрепить местное самоуправление на основе широкого участия, улучшить качество местной инфраструктуры в целевых сообществах и расширить возможности для внеклассного обучения или получения средств к существованию для молодежи. Проект состоит из трех взаимосвязанных компонентов.

Компонент 1 предусматривает субгранты для финансирования социально-экономической инфраструктуры на местном уровне, которые направлены на решение приоритетных задач, определенных в ходе оценки потребностей сельских районов и процесса принятия решений на основе широкого участия. В рамках данного компонента будет также наращиваться потенциал администраций джамоатов и общинных учреждений. Основное внимание уделяется поддержке мобилизации сообществ и молодежи в целевых районах, с целью их вовлечения в процесс принятия решений о субгрантах и их постоянному вовлечению в цикл каждого подпроекта.

Компонент 2 проекта предусматривает проведение мероприятий в интересах нетрудоустроенных юношей и девушек с низким уровнем социально-экономического благополучия в целях повышения их общей устойчивости к таким рискам, как социальное отчуждение, бездеятельность и разочарованность. Данный компонент будет финансировать оказание инклюзивных услуг для молодежи и реабилитацию молодежных и общественных помещений, а также проведение тренингов по вопросам обеспечения источников средств к существованию, и приобретение инструментов и оборудование для осуществления мероприятий по обеспечению источников средств к существованию в семи целевых районах ГБАО и Хатлонской области.

В рамках компонента 3 будут финансироваться управление проектом, мониторинг и оценка, и наращивание потенциала.

Данный проект будет способствовать достижению более высоких целей в рамках Программы «Режима снижения рисков» (РСР) Всемирного банка, связанных с повышением устойчивости, которая определяется в качестве способности человека, сообщества и/или страны приспособливаться к трудностям, неблагоприятным воздействиям и/или внешним потрясениям либо реагировать на них, а также устранять их, что, в свою очередь, позволит уменьшить степень уязвимости перед такими вызовами и предотвращать дальнейшие риски возникновения неустойчивости.

2. Цель подпроекта

В рамках реализации 1А подкомпонента 1 компонента ППСЭУ имплементируется 61 подпроект, из которых: а) 22 подпроекта относятся к сектору образования, из них: 15 подпроектов - новое строительство и 7 подпроектов - восстановление и реконструкция; б) 25 подпроектов относятся к сектору электроснабжения, из них: 24 подпроекта - восстановление и 1 подпроект – реконструкция; 10 подпроектов - относятся к сектору здравоохранения, из которых все 10 подпроект - новое строительство; 1 подпроект относится к транспортному сектору, это строительство нового моста и 2 подпроекта относятся к сектору культуры, из которых все 2 подпроекта - новое строительство в Хатлонской области (р. Хамадони, Фархор, Пяндж и г. Куляб).

В селе Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархор, Хатлонской области подпроект SERSP-1A-13 «Реконструкция системы электроснабжения путём установки дополнительных трансформаторов села Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархор» был отобран самими жителями в результате проведённых исследований в Фокус группах 11 февраля 2022 год с участием 125 человек, из которых 65 женщины, а также был выбран как первостепенный приоритет на общем собрании по утверждению приоритети села (СУПС), в котором также принимали решения женщины и молодёжь. Необходимо отметить, что восстановление электроснабжения села Бустон, отвечает интересам жителей, прежде всего женщина и молодежа.

Цель реализации «Плана по управлению окружающей и социальной средой» (ПУОСС) в рамках реализации подпроекта SERSP-1A-13 «Реконструкция системы электроснабжения путём установки дополнительных трансформаторов села Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархор» заключается в том, чтобы избежать, свести к минимуму или смягчить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и социальные последствия, вызванные в результате восстановительных работ относительно системы электроснабжения села Бустон.

Разработанный ПУОСС позволит обеспечить проведение надлежащей оценки разработанного подпроекта SERSP-1A-13 «Реконструкция системы электроснабжения путём установки дополнительных трансформаторов села Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархор» с экологической и социальной точек зрения и на предмет их соответствия утвержденным Всемирным Банком экологическим и социальным требованиям, а также законам и нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и социальных вопросов, с целью достаточного смягчения каких-либо остаточных и/или неизбежных воздействий.

Кроме того, в нем содержатся рекомендации по проведению экологического и социального мониторинга и подготовке соответствующей отчетности. Цель этого плана заключается в том, что он будет применяться в качестве руководящих принципов для подрядчика выполняемых восстановительных работ и является неотъемлемой частью тендерной документации для отбора

подрядной организации в рамках подпроектов, финансируемых Всемирным Банком SERSP-Подкомпонента 1А Проекта повышения социально-экономической устойчивости.


ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1А. Институциональные и административные данные.	
Страна	Таджикистан
Название Проекта	Проект повышения социально-экономической устойчивости (ППСЭУ) в Таджикистане, SERSP-1A-13 «Реконструкция системы электроснабжения путём установки дополнительных трансформаторов села Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархор»
Исполнитель Проекта	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан (НСИФТ)
Охват проекта и проектной деятельности	ППСЭУ охватывает 7 районов двух областей: Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан и направлен на улучшение социально-экономической инфраструктуры районов и развитие современных навыков целевых уязвимых групп, в частности молодых женщин и мужчин, которые не охвачены обучением и трудовой деятельностью, граничащих с Исламской Республикой Афганистан.
Сфера деятельности участка/объекта	<p>Реконструкция системы электроснабжения, села Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархора.</p> <p>Продолжительность восстановительных работ по подпроекту SERSP-1A-13 составит около 1-месяцев.</p> <p>В рамках реализации подпроекта SERSP-1A-13 предусмотрено демонтаж и монтажные работы. Линии электропередач</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установка сборных ж/бетонных промежуточных опор, на ж/б стойках СВ105, одностоечная, ВЛ-6Кв, типа П10-9ДБ - Установка сборных ж/бетонных опор, одностоечных с одним подкосом на ж/б стойках СВ-105, ВЛ-10Кв, типа УП10-4ДБ - Установка сборных ж/бетонных опор, одностоечных с двумя подкосами, на ж/б стойках СВ-105, ВЛ-6Кв, типа УА10-9ДБ - Подвеска провода А-70 - Подвеска провода А-35 (населенная местность) (4пр x 600м) (3пр x 240м), ВЛ-0,4кВ <p style="text-align: center;">Электромонтажные работы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Установка разъединителя РЛНД (населенная местность) - Монтаж привода к разъединителю

	<p>- Монтаж разрядника</p> <p>Замена трансформатора 250кВа на 400кВа на существующей ГКТП, с заменой электрооборудования и комутации внутри ГКТП</p> <p>- Демонтаж трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3т</p> <p>- Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3т</p> <p>- Установка комплектной трансформаторной подстанции</p> <p>Оборудование</p> <p>- Комплектная трансформаторная подстанция СКТП - 10/0,4 в комплекте с трансформатором мощностью 250кВа</p> <p>- площадка для сбора старый деревянной опоры.</p>		
Институциональные механизмы (имя и контактные данные)	Всемирный банк: Руководитель проекта: Одри Сакс asacks@worldbank.org	НСИФТ: Координатор ППСЭУ: Рахматуллоев О. orazbuda1982@gmail.com	
Механизмы реализации (имя и контактные данные)	Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Кулябе Саъдии Хайдар: Эл.почта: saadi1991@bk.ru Моб.тел: +992-985-26-00-21	Подрядчик: (подлежит к определению)	Государственный надзор

2А. Описание строительного участка

Название участка (подпроект)	«Реконструкция системы электроснабжения путём установки дополнительных трансформаторов села Бустон, сельского джамоата Гулшан, района Фархор»
Описание местоположения объекта, включая приложение с картой объекта	Адрес: Республика Таджикистан Хатлонская область, район Фархор, села Бустон, сельского джамоата Гулшан. Средняя находится в селе Бустон (координаты его расположения <u>N 37°33'1.20"С, E 69°28'14.72"В</u>). Расстояние от границы участка объекта до жилых домов составляет более 1-10 м.



Карта участка подпроекта SERSP-1A-13

<p>Кому принадлежит земля?</p>	<p>Земля в Республике Таджикистан является исключительно собственностью государства, и государство гарантирует эффективное её использования в интересах народа.</p>
<p>Кто использует землю (формально / неформально)?</p>	<p>Формально землю используют жители села Бустон. Данный подпроект будет находится на балансе районная электрическая сеть района Фархора, который функционирует при Министерстве энергетика и водной ресурсов Республики Таджикистан.</p>
<p>Описание вопросов географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического характера</p>	<p><i>Географическое описание:</i> села Бустон расположена в юго-восточной части джамоата Гулшан, района Фархор, на расстоянии 5,5 км, от города Куляб на расстоянии 74 км и от города Душанбе к юго-востоку 184 км, простирающийся вдоль участка реки Пяндж на границе с Афганистаном.</p> <p>На территории джамоата Гулшан проживают по данным 2019 года 15097 человек, что в совокупности составляет 1895 хозяйств. В селе Бустон по данным от 15 января 2021 года проживают 2832 человек, что составляет 308 хозяйств.</p> <p>Климат района Фархор считается континентальным и не входит в самые жаркие районы Хатлонской области.</p>

Таблица 1. Основные характеристики климата в восточной части Хатлонской области (Кулябская зона, в которую входит район Хамадони)

Температура окружающей среды (на открытом воздухе)	Минимум:	-15°С и менее
	Максимум:	+45°С и более
	Среднее дневное значение:	+35°С и более в июле
	Среднегодовое значение:	+16-17° С
Относительная влажность	январь - 80%, июль - 40%, очень засушливо	
Среднее количество осадков:	От 100-200 мм и от 400 до 800 мм.	
Количество дней с дождевым туманом:	Около 100 дней	
Максимальная солнечная радиация:	От 2,800 до 3,000 часов и более	
Максимальная температура почвы:	Более 36° С	
Приземная температура	От 32°С до 36°С и может быть больше (июль)	
Высота (метров над уровнем моря):	До 1000 метров	
Скорость ветра:	До 2,1 м/сек.	
Сейсмичность района	9 баллов	

В районе Фархар зима достаточно умеренны, при этом температура воздуха опускается до -10-15°С в зимних период.. Количество выпадающих осадков меньше, чем в центральных районах страны, и осадки выпадают в основном с октября по март. Нормативная снеговая нагрузка составляет 70 кг/м². Общее среднегодовое количество осадков в районе Фархор составляет от 100 мм до 200 мм и в наибольшей степени подвержен риску стихийных бедствий, таких как землетрясения, которые также могут вызвать оползни, сели и наводнения. Особенно в весенний период года наблюдается паводки, из-за повышения уровня воды в реке Пяндж происходит затопление прилегающих земель района Фархор с берегом реки Пяндж. В связи с этим ежегодно проводятся берегоукрепительные мероприятия со стороны МЧС и Хукумата района.

Физическое описание: Село Бустон было основано в 1956 году. Однако в данном селе со дня основания по настоящее время не проводился восстановление системы электроснабжения капитальный ремонт. Одно из самых приоритетных проблем селе Бустон.

До настоящего времени не проводился восстановление линии электроснабжения, в частности, существующая деревянная опора стала непригодной к эксплуатации и нуждается в восстановлении.

В рамках реализации подпроекта SERSP-1A-13 предусмотрена замена старой деревянной опоры на ж/бетонную опору. общее количество ж/бетонных опор 91 шт и подвеска провода А-35 (населенная местность) (4пр x 600м=2400м) (3пр x 240м=720м), ВЛ-0,4кВ Общ длина 3120 м.

Запланированные мероприятия будут производиться на основе составленного дефектного акта о состоянии старых опор села Бустон и разработанных чертежей по восстановлению линии электроснабжения со стороны инженеров НСИФТ-а, и согласования Барки точик района Фархар.



Фото: Состояние опора

Продолжительность восстановительных работ по подпроекту SERSP-1A-13 составит около 1-месяцев и гарантийный срок после ввода объекта в эксплуатацию составит 1 (один) год.

Биологическое описание: Биологическая среда района с удивительным многообразием фауны и флоры находится за пределами зоны проектного воздействия.

Геологическое описание: Геология характеризуется сложными кайнозойскими и преимущественно

миоценовыми осадочными породами, состоящими из толстых блоков проксимальных оплетенных речных отложений, отражающих крупные речные равнины. Почвы в основном состоят из отложений, эродированных с гор и состоящих из чередующихся слоёв гравия, песка, ила и глин.

Гидрографическое описание: Гидрографическое состояние района относится к бассейну реки Пяндж, которая разделяет границы между странами Таджикистан (правый берег) и Афганистан (левый берег). Река Пяндж образуется при слиянии рек Памир и Вахандарья и сливаясь с рекой Вахш образуется в реку Амударья. Источником питания реки Пяндж является ледниковые, подземные, снеговые и дождевые воды.

Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход из строя или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и за ее пределами.

Социально-экономическое описание:

Фархорский район – это район Хатлонской области, расположенный в долине реки Пяндж. На севере граничит с Дангаринским и Восейским районами, на востоке с районом Хамадони, на западе с районами Кушониён и Балхи, на юге с Пянджским районом Республики Таджикистан и провинцией Тахар Афганистана. Территория Фархорского района составляет 1183,1 км². Население составляет 152,7 тыс. человек (данные от 2015 года).

Районным центром является посёлок городского типа Фархор, а также имеется 9 сельских джамоатов, в которые входят 58 сёл. Общее количество населения района составляет более 151 тысячи людей, из них 84% проживают в сельской местности. Из общего количества населения, около 20% составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве.

Источником дохода населения района является земледелие, животноводство, садоводство, трудовая

	<p>миграция, малый бизнес и работа в государственных учреждениях.</p> <p>Источником дохода населения района является земледелие, животноводство, садоводство, трудовая миграция, малый бизнес и работа в государственных учреждениях.</p>
<p>Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, особенно, агрегатов, воды, камней?</p>	<p>Электрическое оборудование и материалы: ж/б опоры, алюминии провода, комплектной трансформаторной подстанции а также необходимые материалы будут доставлены из города Душанбе на расстояние 190 км. Инертные материалы (песок, щебень) на объект будут поставляться поблизости от действующего карьера района Хамадони</p>

Законодательство

<p>Уточнить национальное и местное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности</p>	<p><i>Перечень национальных законов и нормативов</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 1</i></p>	
	<p>Название правового документа</p>	<p>Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением</p>
	<p>Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)</p>	<p>Комитет защиты окружающей среды РТ</p>
	<p>Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)</p>	<p>Комитет защиты окружающей среды РТ</p>
	<p>Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010</p>	<p>Комитет защиты окружающей среды РТ</p>
	<p>Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012</p>	<p>Комитет защиты окружающей среды РТ</p>
	<p>Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)</p>	<p>ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»</p>
	<p>Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами</p>	<p>Комитет защиты окружающей среды РТ</p>
	<p>Трудовой кодекс Республики Таджикистан (от 2016 года)</p>	<p>Министерство труда, миграции и занятости населения РТ</p>
	<p>Закон Республики Таджикистан «Об энергетике», от 26 декабря 2005г, №118.</p>	<p>Министерство энергетика и водных ресурсов РТ</p>
<p>Закон Республики Таджикистан «Об обращениях физических и юридических лиц» (от 23 июля 2016, № 1339),</p>	<p>Министерство труда, миграции и занятости населения РТ</p>	
<p><i>Перечень международных соглашений и конвенций, ратифицированных Таджикистаном</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 2</i></p>		

	<p>Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (2016)</p> <p>Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006)</p> <p>Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин</p> <p>Конвенция об инспекции труда (2009)</p> <p>Конвенция ООН о правах ребенка (1993)</p> <p>Экологические и социальные стандарты ВБ:</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 3</i></p> <p>СЭС 1 - Оценка и управление социально-экологическими рисками и последствиями;</p> <p>СЭС 2 - Труд и условия труда;</p> <p>СЭС 3 - Ресурсы и эффективность, предотвращение и управление загрязнением; и</p> <p>СЭС 4 - Здоровье и безопасность сообщества.</p> <p>СЭС10 – Доступ к информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами</p> <p>Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда (Общее руководство по ОСЗТ):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ОСЗТ 2.0 – Охрана труда и техника безопасности; b) ОСЗТ 2.3 – Физические опасные факторы c) ОСЗТ 2.4 - Химические опасные факторы; d) ОСЗТ 2.5 – Биологические опасности; e) ОСЗТ 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); <p style="text-align: center;">Перечень строительных норм и правил Республики Таджикистан</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 4</i></p> <p>СНиП РТ 11-01-2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»</p> <p>СНиП РТ 12-06-2020 «Технический надзор в строительстве»</p> <p>СНиП РТ 03.01.04-01 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»</p>
Публичные консультации	
Уточнить, когда/где проводятся общественные консультации	<p>Общественные консультации проведены 5 июня 2022 года со стороны НСИФТ с участием 21 человек жители села Бустон во дворе масчид села село Бустон района Фархор</p> <p>Относительно Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для подпроекта SERSP-1A-13 со стороны селе предложений и комментариев не поступило.</p> <p>Контакты для поступления предложений и жалоб</p>

- 1) Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе: + 992-2-21-87-53 (звонок можно осуществлять круглосуточно, разговор будет записываться);
- 2) Электронная почта НСИФТ: info_sersp@nsift.tj.
- 3) Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Кулябе Саъдии Хайдар: + 992-985-26-00-21

Развитие институционального потенциала

Ожидается ли развитие потенциала?

Посредством НСИФТ будет организована программа обучения для развития и расширения профессиональных навыков и потенциала по вопросам управления охраной окружающей среды и социальным вопросам. Это обучение укрепит потенциал НСИФТ и КООС (Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) на районном уровне путем предоставления специализированных инструкций по проведению экологических оценок, а также по управлению и мониторингу вопросов, связанных с защитными мерами. В рамках программы будет также оказана поддержка в деле проведения информационно-разъяснительной работы и консультаций с местными властями и бенефициарами подпроектов в целевых территориях для поощрения принципа «местной собственности НСИФТ будет нести ответственность за проведение данного обучения и разъяснительных работ

ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ			
Деятельность/вопрос		Статус	Иницилируемые действия
А	Восстановительные системы электроснабжения.	Да	Подрядчику необходимо следовать действиям, предусмотренным в Разделе А ниже
	Строительство новых небольших объектов	Нет	Новое строительство не планируется
В	Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Нет	-
С	Исторические здания и районы	Нет	Исторические здания отсутствуют
Д	Отвод земельных участков ¹	Нет	Отвод земель не планируется, ремонтные работы будут проведены на месте существующей линии электроснабжения села Бустон
Е	Опасные или токсичные материалы	Да	Подрядчику необходимо следовать мерам, описанным в Разделе Е ниже
Ф	Безопасность движения транспорта и пешеходов	да	Ремонтные работы будут проводиться в пределах села Бустон. На территории проведения восстановления работ установлены ограждения. Подрядчику необходимо следовать Разделу Ф ниже
Г	Управление социальными рисками	Да	Подрядчику необходимо следовать Разделу Г ниже

ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ПАРАМЕТР	КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР
0. Общие условия	Информирование и безопасность работников на объекте	Разместить информационные плакаты или стенды о предстоящих работах на участке	Подрядная организация
		Уведомлять общественность о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ)	НСИФТ региональный офис
		Перед началом работ подрядчик должен получить все требуемые законодательством разрешения на выполнение восстановления линии электрооборудования ремонтных работ	Подрядная организация Технадзор НСИФТа
		Перед началом работ предоставить возможность Подрядчику ознакомиться с требованиями по соблюдению дисциплины и техники безопасности при проведении восстановления ремонтных работ. Получить от Подрядчика официальное подтверждение о соблюдении требований техники безопасности и дисциплины при проведении ремонтных работ	НСИФТ Технадзор
		Перед началом работ уведомить Подрядчика о недопущении негативных мер воздействия или, при невозможности полного недопущения - сведения к	НСИФТ

		минимуму негативного воздействия на местных жителей и природную среду	
		Обеспечить соответствие индивидуальных средств защиты рабочих нормам передовой международной практики (постоянное использование защитных касок и, по необходимости, защитных масок, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви)	Подрядная организация
		Разместить на объекте (строительной площадке) соответствующие указатели, информирующие рабочих об основных правилах и нормах, которые следует соблюдать	Подрядная организация
		Для работы на объекте сотрудники Подрядчика должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья.	Подрядная организация
		Необходимо обеспечить ежедневный замер температуры тела рабочих и при выявлении у рабочего повышенной температуры, направить в поликлинику для уточнения диагноза. Запретить больным рабочим допуск к месту проведения ремонтных работ	Подрядная организация
		Проведение инструктажа рабочих о технике безопасности при проведении работ	Подрядная организация
		Подписание кодекса поведения работников со всеми работниками подрядной организации	Подрядная организация

		Создание системы управления дорожным движением и проведение обучения персонала – особенно для доступа на участок работ и интенсивного автомобильного движения возле него. Обеспечить безопасные проходы и переходы для пешеходов там, где этому мешает движение транспорта	Подрядная организация
		Отрегулировать рабочее время в соответствии с местным характером дорожного движения – например, избегать основной транспортной деятельности в часы пик или во время движения скота	Подрядная организация
А. Общие ремонтно-восстановительные и/или строительные работы	Качество воздуха	<p>Летний период в районе Фархор длительный и жаркий, осадки очень редки в это время года, поэтому наблюдается естественное повышенное запыление атмосферного воздуха. Учитывая, что учебном корпусе будут проводиться ремонтно-восстановительные работы для школы, чрезмерное образование органической и неорганической пыли при проведении ремонтных работ может негативно сказаться на качестве атмосферного воздуха и здоровье населения. Таким образом, для смягчения отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха, необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -запрещается сбрасывать строительные отходы -сжигать строительные отходы и другой мусор; - готовить еду на открытом огне; -накрывать инертные материалы при длительном их хранении во избежание запыления; 	Подрядная организация

		<ul style="list-style-type: none"> -накрывать кузов автомобилей при транспортировке инертных материалов и строительных отходов для предотвращения сдувания пыли; -необходимо устанавливать пылеулавливающие экраны на участке проведения работы, связанной с интенсивным образованием пыли; -строительные отходы должны храниться на отведенной для этих целей площадке; -при установлении жаркой и сухой погоды необходимо производить увлажнение строительных отходов в месте их временного хранения для предотвращения пылеобразования; -не допускать попадание почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, дороги, арыки), чтобы минимизировать распространение пыли и загрязнений; -не допускать сжигание на участке работ сухостоя, опавших листьев. 	
	Шум	<p>Учитывая, что ремонтно-восстановительные работы, связанные с ж/б опоры также с западной части на расстоянии более 15 м находятся жилые дома, повышенный шум при проведении ремонтных работ</p> <p>-</p> <p>При этом, ожидается что интенсивный, но непродолжительный шум будет возникать при разгрузке инертных материалов, необходимых для ремонта (щебень, песок), досок и металла, а также погрузки строительных отходов. В этой связи,</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция</p>

		<p>необходимо проводить вышеперечисленные работы в дневное время после 9 часов утра и до 19 часов вечера. Перед началом работ утвердить график работ с проектный комитет сообщество ПКС, если он отличается от времени работы в промежутке с 9.00 до 19.00 часов. Электропитание оборудования, освещения и других электроинструментов будет происходить из общих городских сетей электроснабжения. В этой связи использоваться электрогенераторы не будут. Однако при необходимости использования подобного оборудования необходимо согласовать время его эксплуатации с ПКС</p>	
	<p>Качество воды</p>	<p>Со всех сторон территории села находятся зеленые полосы, для полива которых организована арычная система (лотки для отвода дождевых вод). Система арычного полива заполняется водой только в сезон дождей. Таким образом, чтобы исключить засорение и поломку арыков, размещение площадки для временного хранения строительных отходов рекомендуется обустроить на расстоянии 0,5 метров от арыка. Необходимо предусмотреть, чтобы при подъезде грузового автотранспорта не были поломаны арыки. Тем не менее, при попадании строительных отходов в арычную сеть необходимо предпринимать их удаление на площадку временного хранения отходов.</p> <p>Во время ремонтных работ запрещается мойка автомашин и строительного оборудования на территории которое меняется опры. Чистка</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция</p>

		автомашин и оборудования должна производиться только на автомойках.	
	Управление отходами	<p>Площадку временного хранения неопасных строительных отходов необходимо организовать там где будет удобно и безопасно для погрузки и вывоза их за территорию, школах.</p> <p>При демонтаже деревянных конструкций их необходимо складывать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки или использования.</p> <p>Железные элементы конструкций необходимо сортировать и складывать отдельно от других видов отходов для их дальнейшей переработки или использования. Старую проводку из алюминия и меди необходимо сортировать и собирать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки.</p> <p>Остальные строительные отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны, должны собираться на специально отведенной площадке. При этом крупногабаритные отходы должны быть поделены на части для удобства их хранения и погрузки в автотранспорт для транспортировки</p>	<p>Подрядная организация</p> <p>Стройинспекция</p> <p>НСИФТ</p>
В. Индивидуальная система отвода	Качество воды	Сточные воды (дождевая вода) в селе Бустон , отводятся в арычную систему села	

СТОЧНЫХ ВОД С объекта			
С. Историческое (ие) здание(я)	Культурное наследие	Ремонтируемое деревянным опор здание не является «Культурным наследием»	
Д. Отвод земельных участков	План/схема приобретения земельного участка	<p>В рамках реализации подпроекта SERSP-1A-13 планируется проведение реабилитационных работ существующей линии электроснабжения, замену деревянных опор на ж/б. Отчуждения земель не предвидется.</p> <p>Однако при строительно-восстановительных работах может быть временное ограничение доступа к домам и другим сооружениям общественного пользования и перебои подачи электричества</p> <p>-Установить предупреждающие знаки, барьеры и перегородки, чтобы рабочая площадка была хорошо видна.</p> <p>-Обеспечить безопасные альтернативные проходы и переходы для сообщества при необходимости.</p> <p>-При возможности проводить ремонтно-восстановительные работы в период ни дождевой время.</p>	
Е. Токсичные материалы	Обращение с токсичными / опасными отходами	Токсичных/опасных материалов на территории селе не имеется.	Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ
		При этом, если в результате работ обнаружатся токсичные/опасные материалы (поврежденные ртутные градусники, тонометры, люминесцентные	

		<p>лампы), то необходимо провести следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомить руководство по ПКЛ, специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ, предупредить рабочих об опасности воздействия паров ртути на здоровье человека. - Аккуратно, не повреждая оболочку прибора, переместить его в безопасное место, которое должно находиться в хорошо проветриваемом помещении. -Отметить место временного размещения ртутьсодержащих приборов предупреждающими знаками. -Временное хранение токсичных веществ должно быть организовано в герметичных контейнерах, на которых должна быть указана информация по обращению с такими веществами. -Вызвать территориальное подразделение МЧС. 	
<p>Ф. Безопасность дорожного движения и пешеходов</p>	<p>Прямые или косвенные опасности</p>	<p>Ремонтные работы будут проводиться в селе Бустон что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.</p>	
<p>Г. Управление социальным риском</p>	<p>Управление связями с общественностью</p>	<p>Обеспечить Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и довести информацию до них. Подрядчик назначает одного своего сотрудника в качестве контактного лица, которое отвечает за связь с местным населением, а также за получение обращений/жалоб от местного населения. Его контакты необходимо будет отразить на информационных щитах, размещенных у строительных площадок.</p>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>Подрядчик обязан проводить консультации с местными сообществами для урегулирования конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, в том числе между работниками и местным населением.</p> <p>Подрядчик будет информировать близлежащее население о графиках ремонтных работ.</p> <p>Главного специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Кулябе</p> <p>Саъдии Хайдар: + 992-985-26-00-21</p>	
	<p>Управление трудовыми вопросами</p>	<p><u>Трудовые отношения</u>; Привлекаемые рабочие рассматриваются как рабочая сила подрядчика и в связи с этим должны соблюдаться следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Детский труд (детей до 18 лет) для выполнения любых видов работ на объекте полностью запрещён; -Привлечение членов сообществ в качестве общественных работ в рамках хашаров запрещено; -Подрядчик подписывает с каждым рабочим договор, в котором будут прописаны их права и обязанности с соблюдением трудовых норм, то есть <ul style="list-style-type: none"> • 8 часовой рабочий день, в случае превышения установленного времени учет внеурочного времени с соответствующей оплатой; • 40 часовая рабочая неделя; • 1 час на обед; 	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим кодекс поведения, соответствующий международной практике, и рабочие должны строго следовать ему, в противном случае возможно увольнение рабочих и взимание соразмерных финансовых штрафов;</p> <p>-Повышать осведомленность рабочих об общих принципах взаимодействия с местным населением;</p> <p>-Организовать доступ рабочим к туалетам и зонам для мытья рук, которые должны быть обеспечены горячей и холодной водой, мылом и сушилкой для рук в достаточном объеме.</p> <p>- Внедрить двух уровневую (уровень подрядчика и уровень НСИФТ) систему рассмотрения жалоб от рабочих и оповестить работников о ее существовании.</p> <p><u>Условия проживания;</u> С учетом того, что плановые работы носят краткосрочный характер, то неквалифицированных рабочих по возможности необходимо привлекать из местных сообществ, а для выполнения нетяжелой работы привлекать женщин. Если к выполнению работ будут привлекаться местные рабочие, то отпадает необходимость в предоставлении рабочим мест временного проживания, а обеспечения их адекватными условиями (кухней, душевыми, туалетом и т.д.) необходимо.</p> <p>Если к выполнению работ будут привлекаться рабочие из других регионов или городов и сел, не имеющие в месте проведения ремонтных работ своего жилья, то</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Подрядная организация должна обеспечить их жильем. Жилье должно быть обеспечено следующими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спальными комнатами с кроватями; • Кухней с возможностью готовить еду, хранить продукты; • Санитарными условиями (душ или баня, туалет, место, где можно стирать одежду); • В холодное время года – отоплением; • Центральным электроснабжением. 	
	<p>Требования к охране здоровья и безопасности работников</p>	<p><u>Охрана здоровья:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -На строительной площадке необходимо иметь медицинскую аптечку для оказания первой помощи для лиц, получивших производственную травму. -Ежедневно измерять температуру работников перед началом работ на строительной площадке. -Проведения регулярных мероприятий со всеми работниками на строительной площадке относительно соблюдения требований по предотвращению COVID-19; <p><u>Безопасность работников:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом каждого вида работ и регулярно проверять соблюдение техники безопасности. -Обеспечить спецодеждой (маски, перчатки и защитные очки, для ремонтных работ также каски и защитная обувь), средствами индивидуальной защиты, инструментами, материалами; - Обеспечить необходимым оборудованием для выполнения высотных работ (строительные леса, 	<p>Подрядчик</p>

		<p>временные ограждения, страховочные ремни и канаты и т.д.)</p> <p><u>Охрана здоровья и обеспечение безопасности общин</u></p> <p>Признает тот факт, что проектная деятельность, включая используемое оборудование и объекты инфраструктуры, несут в себе риск неблагоприятных воздействий на местные общины. Кроме того, общины, испытывающие негативные последствия изменения климата уже в настоящее время, могут ощутить их более быстрое развитие или усугубление в результате проектной деятельности</p> <p>В ЭСС 4 рассматриваются риски и воздействия проекта на здоровье и безопасность затронутых им общин и связанная с этим ответственность Заемщика по их устранению или сведению к минимуму, при этом особое внимание уделяется группам населения, которые могут быть уязвимы ввиду их особых обстоятельств.</p>	
<p>Демонтаж/установка старого/нового оборудования и проведение земляных работ</p>	<p>Демонтаж/установка электрооборудования</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Строго соблюдайте действующие национальные нормативные акты, регулирующие проведение этих мероприятий; - Проведите плановый осмотр машин и оборудования с целью выявления неисправностей и соблюдения сроков ремонта; - Проведите обучение и инструктаж работников, осуществляющих техническое обслуживание машин, механизмов и оборудования, по безопасным методам и технике производства работ; - Запрещается: выдавать неисправный или непроверенный инструмент для выполнения работ, а 	

		<p>также оставлять без присмотра электрические приборы, подключенные к сети электропитания или трубопроводам сжатого воздуха; натягивать и сгибать кабели и шланги; прокладывать кабели и шланги с их пересечением проволочными тросами, электрическими кабелями; неправильно обращаться с вращающимися элементами электропривода ручного инструмента.</p>	
	<p>Эксплуатация кранов/экскаваторов/бульдозеров</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Строго необходимо соблюдать действующие национальные правила проведения этих мероприятий; - При приближении к воздушным линиям электропередач под напряжением работы должны выполняться под наблюдением электриков; - Краны должны быть установлены и закреплены в устойчивом положении для предотвращения их опрокидывания или самопроизвольного перемещения под действием собственного веса, а также двигателя. - Для механизированного управления земляными работами необходимо проверить исправность машин, наличие ограждений и защитных устройств. Работы на неисправных машинах запрещаются; - Во избежание травм члены механизированных бригад, обслуживающих краны и бульдозеры, должны знать и строго соблюдать все правила техники безопасности при эксплуатации соответствующих машин; - Рабочие, обслуживающие машины, должны быть обеспечены инструкциями, включающими следующее: (а) Инструкции по контролю машины и уход за рабочим местом; (б) требования техники 	

		безопасности; с) система наведения сигналов; (d) максимальные нагрузки и скорости машин; (e) Работник должен принять меры в случае аварии или неисправности машин.	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Фаза/деятельность по проекту	Что (будет проводиться мониторинг параметра?)	Где (будет проводиться мониторинг параметра?)	Как (будет проводиться мониторинг параметра?)	Когда (определите частоту проведения/л ибо это будет делаться на постоянной основе)	Почему (будет проводиться мониторинг параметра?)	Стоимость (если она не включены в бюджет проекта)	Кто (несет ответственность за проведение мониторинга?)
ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЕ							
Составления технического задания на проектирование	Сбор исходных данных для составления технического задания	На местах и в офисе	Верификация документов	До начала проектирования	Обеспечить технический порядок при проектирования	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию	Составление технического задания на проектирование

Разработка ПСД (Проектно-сметной документации)	Соответствия ПСД согласно техническим заданиям Включение экологических требований в проектную документацию и ВОР (ведомость объем работ)	На местах и в офисе	Верификация документов	Регулярно в период разработке ПСД	Для качественной разработки ПСД и соблюдения технического задания	Правительства района- отдел архитектуры и землепользования	Разработка ПСД (Проектно-сметной документации)
Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)	Тип деятельности
Информированность близлежащего сообщества	информирование общественности о проведении работ посредством встречи с общественностью и (или) размещения объявлений в местах общего доступа.	В ближайших джамоатах и домохозяйств	Наблюдение, проверка установленных вывесок, протоколов общественных собраний, опрос населения или домохозяйств,	1 раз до начало работ	Обеспечение информированности населения	НСИФТ – Региональный офис	Информированность близлежащего сообщества
Наличие механизма жалоб	Наличие КРЖ (комитет по рассмотрению жалоб)	В джамоате	Проверка документов о формировании комитета по рассмотрению жалоб, Наличие информационных табло с указанием	1 раз до начало работ	Обеспечение функционирования механизма рассмотрения жалоб	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию	Наличие механизма жалоб

			контактов членов данного комитета				
Включение требований ПУОСС в контрактную документацию	Включены ли требования, изложенные в ПУОСС в контрактную документацию, в проектную документацию	В офисах и на объекте строительства	Изучения контракта и других документов, проектной документации	На этапе проектирование и заключения контракта, на начальном этапе, в процессе строительства и завершения работ	В целях обеспечения требованиям ВБ, нормативных актов и законов РТ	НСИФТ – Специалист по экологическому и социальному развитию	Включение требований ПУОСС в контрактную документацию
В ходе реализации проекта							
<i>Испытание трансформаторного масла на предмет содержания в нем ПХБ</i>	Наличие правил проверки на содержание хлора/ПХД в целях обеспечения безопасности	На подстанциях, где отбираются пробы из трансформаторов и проводятся анализы в лаборатории	С помощью метода Белштиена	Один раз в начале реализации проекта	Предотвращение каких-либо воздействий на здоровье человека	Покрывается за счет НСИФТ-а	Отдел охраны окружающей среды НСИФТ-а
<i>Восстановительные работы)</i>	Параметры, указанные в разрешении на строительство – все особые условия	Проектная документация, Разрешения на строительство	В рамках регулярных инспекций, проводимых со стороны НСИФТ-а	Во время строительства и до выдачи разрешения на эксплуатацию	Регулярная проверка, предусмотренная разрешениями на	Параметры, указанные в разрешении на строительство – все	Проектная документация, Разрешения на

	строительства, выданные различными органами власти.				строительство, на соответствие требованиям национального законодательства и экологическим нормам, которые содержатся в Плате по охране окружающей среды	особые условия строительства, выданные различными органами власти.	строительство
	Качество воздуха и шум	На строительной площадке	Визуально	На этапе строительства	Чтобы избежать загрязнения окружающей среды и воздействия на здоровье работников	Расходы КУП как часть затрат на реализацию проекта	Специалист НСИФТ-а по окружающей среде
	Сточные воды	На строительной площадке	Визуально	На этапе строительства	Предотвращение загрязнения	Расходы КУП как часть	Отдела охраны окружающей среды

	Управление строительными отходами, опасными материалами	На строительных площадках и	Визуальные наблюдения и анализ подтверждающих документов для сбора и транспортировки отходов, которые представляются ответственно му коммунальному предприятию; Отчетные документы с полигонов ТБО	На этапе строительства и после представления отчетности по управлению отходами	Предотвращение загрязнения окружающей среды и каких-либо воздействий на здоровье человека в соответствии с национальными нормативно-правовыми актами, регулирующими управление отходами.	Расходы НСИФТ и операционные расходы на Подрядчика	Специалист по охране окружающей среды ПРП
<i>Демонтаж/установка нового электрооборудования/сварочные работы</i>	Техника безопасности труда	На строительных площадках (при демонтаже или	Визуальное наблюдение и анализ представленного отчета о выполненных	До и во время строительства и в соответствии с национальными	Предотвращение несчастных случаев и каких-либо воздействий	Затраты подрядчика на обучение и обеспечение техники безопасности	Специалист по охране окружающей среды

		монтаже оборудования)	х работах, несчастных случаях, если таковые имеются, отчетов о проведенных инструктаж	требованиями в части обеспечения техники безопасности труда	на здоровье людей	и труда, включая затраты на спецодежду ; Расходы на надзор специалиста по охране окружающей среды	среды КУП
Во время эксплуатации							
Эксплуатация электростанции	Техника безопасности труда	На электрических станциях	Средства защиты, соблюдение правил техники безопасности, проведенные инструктажи	Периодически в соответствии с установленными в национальных нормах и стандартах процедурами и сроками	Предотвращение несчастных случаев и каких-либо воздействий на здоровье работников станции	Собственные расходы НСИФТ-а	Главный инженер станции

Готовность к чрезвычайным ситуациям	Качество монтажа, работоспособность по назначению, надежность стоек	На строительных местах	визуально	Общий срок эксплуатации объекта	Снизить риск для жителей живущей вдоль, Избегать сбоя в предоставлении коммунальных услуг жителям села	Собственные расходы НСИФТ-а	Главный инженер станции
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Составил:

Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Куляб Саъдии Хайдар

1. Результаты предварительной проверки окружающей и социальной среды

Замима 3.

Рӯйхати тафтишоти сафархо ба иншоотхо (ҲКИЧЭИ)

Лоихаи таҳкими устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ (ЛТУИИ)

Номи зерлоиха SERSP-1A-13. Мақолаи мабакаи барқатаҷибкунандаи таҷассуи насаби трансформаторҳои иловагӣ дар деҳаи Букт Ҷамъати деҳоти Тулсан, ноҳияи Ҷарҳор

Рӯз/вақти сафар: "05." 07 2022

ноҳия/шаҳр Ҷарҳор

Иштирокчиён: Сармутахассис оид ба чораҳои бехатарии экологӣ ва иҷтимоӣ дар Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб Саъиди Хайдар.

Сармутахассис оид ба ҳамаҷумла дар Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб Тулсан БҶ ба Сармутахассис оид ба ҳамаҷумла.

1. Фаъолиятҳои кунунӣ ва таърихи минтақа

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Дар маҳал бо ки тамос гирифтани мумкин аст, (ном, унвон, маълумот барои тамос)?	Раиси КМД - Бустон Нозаров Зайниддин
2	Барои фаъолияти лоиха чӣ қадар майдони замин истифода мешавад?	Замин истифода намешавад.
3	Айни замон минтақа чӣ гуна истифода мешавад?	Бо сармутаҷибкунандаи трансформаторҳои иловагӣ барқ истифода мешавад.
4	Ин минтақа дар гузашта чӣ гуна истифода мешуд (агар имконпазир бошад, санаҳои пешниҳод кунед)?	

2. Вазъи экологӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё дар наздикии минтақаи лоиха ягон объекти махсус вучуд дорад (маминӯғҳо, ёдгориҳои фарҳангӣ ва ҷойҳои таърихӣ)?	не
2	Оё дар минтақа обанборҳо мавҷуданд?	не
3	Замини лоиха дар кадом релеф ҷойгир мешавад?	Ҷамъӣ
4	Оё қаблан дар ин мавзӯ обҳезӣ ва ярҷи рух дода буд?	не
5	Оё нишонаҳои эрозия вучуд доранд?	не

Рӯйхати тафтишоти сафарҳо ба иншоотҳо (ҲҚИЧЭИ)
Лоиҳаи таҳкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ (ЛТУИИ)

6	Қадам биноҳо ба истифодаи замин наздиканд (масалан, мактабҳо, биноҳои истиқоматӣ, иншооти саноатӣ)? Масофаро тахмин кунед.	Ҷоноағоҷ истиқоматӣ Дар масофаи (2-10 м)
7	Оё минтақаи пешниҳод шуда ба нақлиёт ё хизматрасонии коммуналӣ таъсир мерасонад?	Не

3. Сертификат, иҷозатномаҳо ва барасмият дарорӣ

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Оё минтақа барои фаъолият пешниҳод шуда сертификат ё <u>иҷозатнома</u> талаб мекунад? Оё онҳо барои тафтиш дастрасанд?	
2	Қадам мақомоти ҳифзи муҳити зист ё дигар дар ин минтақа салоҳият доранд? (масалан, тандурустӣ, хоҷагии чангал)	Ҳифзи муҳити зисти наҷиб Шабкаи барқӣ ва микродора наҷиб

4. Саволҳо дар бораи сифати об

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Новобаста аз он, ки фаъолияти пешбини шуда обро бо ягон мақсад истифода мебаранд. (тафсилот диҳед ва миқдори рохро ҳисоб кунед). Манбаи об аз кучост?	Не
2	Оё дар натиҷаи фаъолияти пешниҳодшуда оби партов вучуд дорад? (Миқдорро тахмин кунед ва ҷои партофтани оби партовро муайян кунед)	Не
3	Оё системаи обгузар барои обҳои рӯи заминӣ ва канализатсия вучуд дорад?	Не
4	Оё нақша барои системаҳои мавҷудани тозакунии заҳкашӣ ё партовҳо вучуд дорад?	Не

5. Ҳок

№	Саволҳо	Ҷавобҳо
1	Сатҳи замин чӣ гуна аст (замини кишоварзӣ, чарогоҳ ва ғ.)?	Замини тоқил
2	Оё лоиҳа хангоми кори сохтмони ба ҳок зарар мерасонад?	Не

Рӯйхати тафтишоти сафархо ба иншоотхо (ҲҚИЧЭИ)
Лоихаи таҳкими устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ (ЛТУИИ)

3	Оё лоиха ба ландшафт таъсири назаррас мерасонад (хушконидаи ботлоқзорхо, тағирёбии маҷрои дарёхо).....	назаррас расон.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

6. Мухити биологӣ

№	Саволхо	Ҷавобхо
1	Растаниҳои ин мавзёро тасвир кунед.	не
2	Оё маълумот дар бораи олами наботот ва ҳайвоноти нодир ё дар зери хатар қарор дошта вучуд дорад ё онҳо дар наздикии макон ҳастанд? Агар ин тавр бошад, оё лоиха таъсир хоҳад дошт ё хавфро зиёд мекунад?	не
3	Рӯйхати ҳайвонот ва растаниҳои дар минтақа паҳншударо гиред (агар бошад).	не
4	Дар сурати татбиқи минбаъдаи лоиха ба таъсири эҳтимолии манфӣ ба муҳити биологӣ диққат диҳед.	не

7. Тартиботи санҷиши визуалӣ

№	Саволхо	Ҷавобхо
1	Кӯшиш кунед, ки харитаи сайтро дастрас кунед ё эскизе тартиб дода, тафсилотро кайд кунед.	Харитаи минтақа ҳаст. N 37°34'48.51"С E 69°23'47.61"В.
2	Агар иҷозат дода шавад, аксбардорӣ кунед.	
3	Барои муайян кардани фаъолиятхо, ба кадри имкон дар атрофи сайр, аз ҷумла дар атрофи марзхо сайр кунед.	
4	Ба ҳама гуна бӯйхо, дӯд ё партоби визуалии губор, оби истода ва ғайра диққат диҳед.	

Имзоҳо:

Намояндагони БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб:

- Саъдии Х / Саъд
- Гулчева Д. / Гулчева
- Ҷарримова Ш. / Ҷарримова

Намояндагони КЛД ё КЛЧ

- Нозаров З / Нозаров
- Ҷулмасов Д / Ҷулмасов
- Нозаров А / Нозаров

2. Протокол общественных консультаций

ПРОТОКОЛИ

Семинар-машварат оид ба муҳокимаи [уххати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1A-13** “Таҷдиди шабакаи барқтаъминкунии тавассути насби трансформаторҳои иловагӣ дар деҳаи Бўстон, ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фархор”

Санаи баргузори:

«05» юни соли 2022

Чой баргузори машварат: Дар бинои масҷиди деъа

Мақсад: Шиносой намудани ҷомеа ва ҷонибҳои ҳавасманд бо нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоии **SERSP-1A-13** “Таҷдиди шабакаи барқтаъминкунии тавассути насби трансформаторҳои иловагӣ дар деҳаи Бўстон, ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фархор” дар доираи татбиғи (Лоиҳаи таҳкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ).

Иштирок намуданд: Намояндагони Намояндагии Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон дар ша[ри Кўлоб;

- Саъдии {айдар сармутахассис оид ба чораҳои бехатарии экологӣ ва иҷтимоӣ дар Намояндагии БМИМТ дар ша[ри Кўлоб;
- Гулиева Фотима сармутахассис оид ба Намояндагии БМИМТ дар ша[ри Кўлоб;
- {афизова Та[мина сармутахассис оид ба рушди ҳомеа ва кор бо хавонон Намояндагии БМИМТ дар ша[ри Кўлоб.

Рӯзномаи семинар-машварат:

1. Маълумоти умумӣ дар бораи “Лоиҳаи таҳкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ”.
2. Маълумот дар бораи зерлоиҳаи “Таҷдиди шабакаи барқтаъминкунии тавассути насби трансформаторҳои иловагӣ дар деҳаи Бўстон, ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фархор”
3. Муаррифӣ ва баррасии ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1A-13**;
4. Таҳлилу музокираҳо ва ҷамъбасти натиҷаҳои семинар-машварат.

Семинар-машваратро бо суҳанҳои муқаддимаӣ Саъдии {айдар сармутахассис оид ба чораҳои бехатарии экологӣ ва иҷтимоӣ дар

Намояндагии БМИМТ дар ша[ри Кўлоб кушоданд. Номбурда ҳозиринро бо рӯзномаи семинар-машварат шинос намуда, иброз дошт, ки дар ин чамъомад ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои амалисозии зерлоиҳаи **SERSP-1A-13** “Таҷдиди шабакаи барқтаъминкунии тавассути насби трансформаторҳои иловагӣ дар деҳаи Бўстон, ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фархор”

мавриди баррасӣ қарор гардида, фикру мулоҳизаҳои иштирокчиён доир ба ин ҳуҷҷати мазкур зарур мебошад.

Сапас, оид ба масъалаи якуми рӯзномаи машварат оид ба «Лои[аи та[кими иҷтимоӣ-иқтисодӣ» (ЛТУИИ) {афизова Та[мина сармутахассис оид ба рушди хомеа ва кор бо хавонон Намояндагии БМИМТ дар ша[ри Кўлоб ба иштирокчиёни семинар-машварат маълумоти умумӣ расонида, дар хотима такроран қайд намуд, ки мақсади асосии “Лоиҳаи таҳкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ” баланд бардоштани сифат ва тавсеаи дастрасӣ ба хизматрасониҳои таъминоти неруи барқ, инфрасохтори иҷтимоӣю иқтисодӣ ва мусоидат намудан ба таҳкими иқтисодии худидоракунии маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои фарогири лоиҳа мебошад.

Сармутахассис оид ба мониторинг ва арзёби, идоракунии системаи иттилоот Намояндагии БМИМТ дар ша[ри Кўлоб, Миров Ё

ба иштирокчиёни машварат насбати рӯзномаи дуҷуми семинар-машварат оид ба таҳияи зерлоиҳаи **SERSP-1A-13** “Таҷдиди шабакаи барқтаъминкунии тавассути насби трансформаторҳои иловагӣ дар деҳаи Бўстон, ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фархор” ва татбиқи он маълумоти муфассалро пешкаш намуд.

Рузномаи сеҷуми семинар-машварат, ки мақсади асосии гузаронидани чорабиниҳои мазкур ба хотири баррасӣ намудани ҳуҷҷати таҳиягардида оид ба «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1A-13** мебошад, ки муаррифии онро сармутахассис-оид ба чораҳои беҳатарии экологӣ ва иҷтимоӣ дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кўлоб, Саъдии {айдар дар сатҳи касби гузаронида, тавассути слайдҳо тамоми ҷузъиёти ҳуҷҷати мазкурро бо чораҳои пешниҳодшаванда ҷиҳати пешгирӣ ва паст намудани таъсири манфии оқибатҳои эҳтимолии экологӣ ва иҷтимоиро қадам ба қадам ба иштирокчиёни машварат манзур намуд. Ин чунин қайд намуд, рафти корҳои барқарорсозии симчубҳои дења нисбати татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1A-13** метавонад боиси таъсири экологӣ марбут ба садо, ҷанг, ҳаво, таназзули гуногунии биологӣ, беҳатарӣ ва саломатӣ шаванд, ки таҳияи ин ҳуҷҷати мазкур пешгирии ин падидаҳо мебошад. Дар баробари ин [ар як шаҳрванд метавонад дар доираи амалишавии на танҳо зерлоиҳаи **SERSP-1A-13**, балки дар татбиқи «Лои[аи та[кими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ» (ЛТУИИ) пешниҳод барои беҳтар намудани раванди

татбиқ ё барои арзу шикоят ба БМИМТ ва Бонки Умумичаҳонӣ муроҷият намояд. Барои ин масъала механизми бозгашти алоқа ва телефонҳои ҳатҳои гарм вучуд дорад. Ҳаммаи амалҳои пешбинигардидаи ҳуҷҷати НИЧЭИ доираи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо тартибу низомномаҳо ва стандартҳои иҷтимоӣ ва экологии Бонки Умумичаҳонӣ таҳия гардидааст, гуфт дар охири баромадаш Саъдии {айдар.

Рӯзномаи чаҳорум семинар-машварат ба таҳлилу музокираҳо нисбати ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) бо иштирокчиён барпо гардид ва аз тарафи иштирокчиён саволҳо ва пешниҳодҳо набуд.

Сипас дар охири ҷамбасти семинар-машварат такроран аз иштирокчиён пурсида шуд, ки ягон таклифу пешниҳодҳо барои ворид намудан ба ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» барои татбиқи зерлоиҳои **SERSP-1A-13** “Таҷдиди шабакаи барқтаъминкунии тавассути насби трансформаторҳои иловагӣ дар деҳаи Бӯстон, ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фархор” аммо аз тарафи онҳо таклиф ва пешниҳод карда нашуд.

Бо ҳамин семинар-машварат доир ба ҳуҷҷати НИЧЭИ барои амалишавии зерлоиҳои **SERSP-1A-13** ба итмом расид ва намояндагони БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб ба иштирокчиёни чорабинии мазкур изҳори миннадори баён намуданд.

Протоколро навишт: _____

05.07.2022 сол

3. Фото: Общественные консультации в селе Бустон, Фархорский район, Хатлонской области от 05 июля 2022 года



4. Список участников публичных консультаций

«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ УСТУВОРИИ ИҚТИМОЙ-ИҚТИСОДИ»
«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

Семенари машваратӣ

Дар мавзӯи: “Пешниҳоди ҳуҷҷати нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва ҳифзи иқтимоӣ” SERSP-1A-13 “Барқарорсозии шабакаи барктаъминкунии деҳаи Бӯстон, ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фарҳор”

Шаҳр/ноҳия: Фарҳор

Сана: 05 07 2022с.

Ҷойи баргузори: Ҷамоати деҳоти Гулшан, ноҳияи Фарҳор, деҳаи Бӯстон.

Рӯйхати иштирокчиён

№	Ному насаб	Вазифа/ташкилот	Телефон	Имзо
1.	Назоров З	қосақил Ҷамоати деҳоти	901009870	[Имзо]
2.	Салимов Б	Сотибдор	905109911	[Имзо]
3.	Олимов С	ағзои ҷамоати	903026365	[Имзо]
4.	Узоғулов Ш	ағзои ҷамоати	900202039	[Имзо]
5.	Мирзомақдӯб Н	ағзои ҷамоати	900202052	[Имзо]
6.	Сайтов Н	ағзои ҷамоати	-	[Имзо]
7.	Назоров А	қосақил Ҷамоати деҳоти	559003307	[Имзо]
8.	Назоров З	ағзои Ҷамоати деҳоти	550052028	[Имзо]
9.	Ҷумолев Ф	Омузгор	902556732	[Имзо]
10.	Нозирова С	ағзои ҷамоати	-	[Имзо]
11.	Наврӯзова А	Омузгор	906113181	[Имзо]
12.	Сонгова К	ағзои ҷамоати	-	[Имзо]
13.	Имомова С	Омузгор	-	[Имзо]
14.	Раҷабова С	ағзои Ҷамоати деҳоти	-	[Имзо]
15.	Гардӯлова К	ағзои Ҷамоати деҳоти	-	[Имзо]
16.	Назирова Б	ағзои Ҷамоати деҳоти	903026365	[Имзо]
17.	Ҷалилов Р	Масъул	-	[Имзо]
18.	Садрӣ Ш	Сар оид ба Ҷамоати деҳоти	985260021	[Имзо]
19.	Ҷумолев Ф	Сармуҳтасис оид ба Ҷамоати	985284400	[Имзо]
20.	Мирзомақдӯб Н	Сар оид ба Мониторинги	-	[Имзо]
21.	Раҷабова Ш	Сар оид ба Ҷамоати деҳоти	98678876	[Имзо]
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

Шахси масъул: Садрӣ Ш

Имзо: [Имзо]